



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ГОРОДА ХАБАРОВСКА  
«ВОДОКАНАЛ»**

Топографический пер., д.12, г. Хабаровск, 680000

Тел.(4212) 73-80-64, факс (4212) 30-63-05

E-mail: [aup@vodocanal.org](mailto:aup@vodocanal.org)

ОКПО 49263587, ОГРН 1032700305000

ИНН/КПП 2700001300/272150001

22.06.2017г № 3576/34

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю Хабаровского  
обособленного подразделения  
ООО «ПОЛИПЛАСТИК  
Сибирь»

А.С. Ирхину

680032, г. Хабаровск  
Ул. Целинная, 15

МУП города Хабаровска «Водоканал» на основании опыта применения полиэтиленовых колодцев фирмы «ПОЛИПЛАСТИК Сибирь» сообщает, что при эксплуатации колодцев всплытие конструкций и изменение проектных отметок не наблюдалось, нарушение герметичности и изменение параметров колодцев при нагрузке (давление грунта) не зафиксировано. Коррозия отсутствует. В процессе эксплуатации с 2010 года ремонт данных полиэтиленовых колодцев не требовался.

Дополнительно сообщаем, что при монтаже данных колодцев на действующих сетях канализации нашими службами была доработана схема пригрузки колодца по верхней и нижней части конструкции, а также разработана новая схема соединения существующих сетей и лотковой части колодца. Данные колодцы были установлены только в зеленой зоне по всем районам города.

Начальник ПТО

А.В. Догонашев