

Общество с ограниченной ответственностью «ПВС»

410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 94, литер «А», этаж 2
тел./ факс (845-2) 73-53-26, 73-54-11
mail: pvsd@mail.ru

р/с 40702810300260010014 в филиале «Саратовский» Публичное акционерное общество
«Ханты-Мансийский банк Открытие» г. Саратов
к/с 30101810663110000900 БИК 046311900
ОКПО 96929025, ОГРН 1066450128997, ИНН/КПП 6452925235/ 645401001,
ОКВЭД 51.53.21

Исх. № б.н. от 12.09.2017 г

Информационное письмо!

Сообщаем, что 11 сентября 2017 года сотрудники ООО «ПВС» производили стыковую сварку трубы МУЛЬТИКЛИН ПЭ 100 SDR 17 110 x 10,0 питьевая. По итогу произведенных работ начальником СМР было сделано заключение, что данный образец трубопровода сохранил технические свойства трубопровода ПЭ 100 SDR 17.

Далее были проведены гидравлические испытания (давлением 10 кг/с), которые в свою очередь образец выдержал.

Факта протечек в местах стыковой сварки не обнаружено.

Сварка производилась на штатных сварочных аппаратах используемых для сварки ПЭ труб.

Заместитель
Директора ООО «ПВС»



А.В.Бусаргин